Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области

Адрес юридического лица: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-6

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации RA.RU.21BO03

Адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13б

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 34942 от « 25 » 09 2019г.

1. Наименование пробы: 2. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения; 3. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения; 4. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
(в соответствии с НД)

2. Заказчик: МУП «Ширяевское ЖКХ» ИНН 3455053185
(наименование надзорного органа или организации)

3.Основание для проведения испытаний: Договор № 144-Ф от 09.08.2019г.
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)

4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: МУП «Ширяевское ЖКХ» 403098, Волгоградская область, Иловлинский р-н, х. Ширяевский, ул. Центральная, 39, оф.1

5. Место, где производился отбор проб; МУП «Ширяевское ЖКХ» 403098, Волгоградская область, Иловлинский р-н, х. Ширяевский, ул. Центральная, 39, оф.1 (2. Кран башни; 3. Водоразборная колонка ул. Рабочая, д.263; 4. Водоразборная колонка ул. Песчанная, д. 11)
(фактический адрес, наименование организации, помещение)

6. Пробы направлены: ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в г. Фролово, во Фроловском. Иловлинском, Ольховском р-нах»
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы 19.09.2019г. час. 11 мин. 00

8. Дата и время доставки пробы 19.09.2019г. час. 15 мин. 20

9. Код работы: ПК 5498.1-3

10. НД, регламентирующая объем испытаний: ГОСТ 2.1.4.1074; ГН 2.1.5.1315-03

11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012; ГОСТ Р 562371-2014

12. Дополнительные сведения:

Изготовитель:
(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д., указывается при необходимости)

Дата изготовления: Номер партии: - Объем партии:
(указывается при необходимости)

Тара, упаковка: стерильная лабораторная посуда, пластик

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник

Условия хранения: соблюдены

Другие сведения:

Пробы отобраны: пом. врача по ОГ Гладкевич Л.Л.
(должность, ФИО)

Лицо ответственное за оформление протокола: Зотова Т.В.
подпись Ф.И.О.

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ:
должность подпись Ф.И.О.

М.П.

Для протоколов № 1

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».

Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Код работы: ПК 5498.1-3

Дата поступления в лабораторию: 19.09.2019г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 2. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2327

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/1 см³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см³	Не обнаружены	Отсутствуют в 100	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 см³	Не обнаружены	Отсутствуют в 100	

* СанПиН 2.1.4.1074-01

Наименование пробы (образца): 3. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2328

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/1 см³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см³	Не обнаружены	Отсутствуют в 100	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 см³	Не обнаружены	Отсутствуют в 100	

* СанПиН 2.1.4.1074-01

Наименование пробы (образца): 4. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2329

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/1 см³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см³	Не обнаружены	Отсутствуют в 100	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 см³	Не обнаружены	Отсутствуют в 100	

* СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний: 20.09.2019 г.

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач -бактериолог	Лутошкина И.Н.	
Фельдшер-лаборант	Нечаева Т.В.	

Заведующая бактериологической лабораторией Долгова А.С. _____

подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Общее кол-во стр.: 4 стр. 2

Код работы: ПК 5498.1-3

Дата поступления в лабораторию: 19.09.2019г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы(образца): 2. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2486

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95)±Δ	Норматив, не более*	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус,привкус	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	град.	5	1	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность[1]	мг/дм^3(по каолину)	Менее 0,58	X	1,5 (2)	ГОСТ Р 57164-2016
Величина pH	ед. pH	7,2	0,2	в пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Сухой остаток	мг/дм^3	262	26	1000 (1500)	ГОСТ 18164-72
Жесткость	^{0}Ж	3,7	0,6	7 (10)	ГОСТ 31954-2012
Перманганатная окисляемость	мгO_2/ дм^3	Менее 0,25	X	5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

*- СанПиН 2.1.4.1074-01

Наименование пробы(образца): 3. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2487

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95)±Δ	Норматив, не более*	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус,привкус	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	град.	6	1	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность[1]	мг/дм^3(по каолину)	Менее 0,58	X	1,5 (2)	ГОСТ Р 57164-2016

*- СанПиН 2.1.4.1074-01

Наименование пробы(образца): 4. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2488

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области". Данные результаты относятся к пробам(образцам), прошедшим испытания.

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (Р=0,95)±Δ	Норматив, не более*	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	Х	2	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус,привкус	балл	1	Х	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	град.	5	1	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность[1]	мг/дм^3(по каолину)	0,7	0,1	1,5 (2)	ГОСТ Р 57164-2016

*- СанПиН 2.1.4.1074-01

Дополнение к методике:

[1] измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Дата выдачи результата испытаний: 25.09.2019 г.

Испытания проводил:

Должность	Ф. И.О.	Подпись
Химик-эксперт	Ломакина О.И.	
Мед.лабораторный техник	Шкирко В.А.	

Зав.санитарно-гигиенической лабораторией Павлова Н.В.

Фамилия И.О. Подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области". Данные результаты относятся к пробам(образцам), прошедшим испытания.

Ф29ДП02-02-03-2018

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13б, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 34942 от 25.09.2019
(Указывается № и дата протокола испытаний)
По результатам лабораторных исследований

Отобранные пробы воды централизованных систем питьевого водоснабжения МУП «Ширяевское ЖКХ» (2. Кран башни; 3.Водоразборная колонка ул. Рабочая, д. 263; 4. Водоразборная колонка ул. Песчанная, д. 11) по микробиологическим показателям и санитарно-химическим показателям **отвечают** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», ГН 2.1.5.1315-03 «ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Гигиенические нормативы»

Врач по общей гигиене / Ломоносов А.Е. / _____
должность ФИО подпись

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области
Адрес юридического лица: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-6
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Аттестат аккредитации RA.RU.21BO03
Адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13б

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 34944 от « 25 » 09 2019г.

1. Наименование пробы: 1. Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения
(в соответствии с НД)
2. Заказчик: МУП «Ширяевское ЖКХ» ИНН 3455053185
(наименование надзорного органа или организации)
3.Основание для проведения испытаний: Договор № 144-Ф от 09.08.2019г.
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)
4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: МУП «Ширяевское ЖКХ» 403098, Волгоградская область, Иловлинский р-н, х. Ширяевский, ул. Центральная, 39, оф.1
5. Место, где производился отбор проб; МУП «Ширяевское ЖКХ» 403098, Волгоградская область, Иловлинский р-н, х. Ширяевский, ул. Центральная, 39, оф.1 (1. Артезианская скважина №1)
(фактический адрес, наименование организации, помещение)
6. Пробы направлены: ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в г. Фролово, во Фроловском. Иловлинском, Ольховском р-нах»
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
7. Дата и время отбора пробы 19.09.2019г. час. 11 мин. 00
8. Дата и время доставки пробы 19.09.2019г. час. 15 мин. 20
9. Код работы: ПК 5497.1
10. НД, регламентирующая объем испытаний: ГОСТ 2761-84; ГН 2.1.5.1315-03
11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012; ГОСТ Р 31861-2012
12. Дополнительные сведения:
Изготовитель:
(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д., указывается при необходимости)
Дата изготовления: Номер партии: - Объем партии:
(указывается при необходимости)
Тара, упаковка: стерильная лабораторная посуда, пластик
Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник
Условия хранения: соблюдены
Другие сведения:
Пробы отобраны: пом. врача по ОГ Гладкевич Л.Л.
(должность, ФИО)
Лицо ответственное за оформление протокола: Зотова Т.В.
подпись Ф.И.О.
Руксводитель (заместитель руководителя) ИЛ:
должность подпись Ф.И.О.
М.П.

Для протоколов ИЛ №1

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».
Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.
Общее кол-во стр. 1 стр. 1

Код работы: ПК 5497.1

Дата поступления в лабораторию: 19.09.2019г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 1. Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 406

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	НД на методы испытаний
Индекс БГКП	КОЕ / $см^3$	Не обнаружены*	ГОСТ 18963-73

*Дополнительно к методике испытания: Индекс БГКП менее 3

Дата выдачи результата испытаний: 21.09.2019 г.
Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач -бактериолог	Лутошкина И.Н.	
Фельдшер-лаборант	Нечаева Т.В.	

Заведующая бактериологической лабораторией Долгова А.С. _____
Подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Общее кол-во стр.: 3 стр. 2

Код работы: ПК 5497.1

Дата поступления в лабораторию: 19.09.2019 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы(образца): 1.Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2485

Определяемые показатели	Едини-цы измере-ния	Результаты испытаний	Погреш-ность измере-ния (P=0,95) ±Δ	Показатели качества воды источника, по классам*			НД на методы испытаний
				1	2	3	
Запах	балл	1	X	-	-	-	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	град.	8	2	20	20	50	ГОСТ 31868-2012
Мутность[1]	мг/дм^3(по каолину)	Менее 0,58	X	1,5	1,5	10,0	ГОСТ Р 57164-2016
Величина pH	ед. pH	7,3	0,2	6-9	6-9	6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Перманганатная окисляемость	мгO_2/ дм^3	Менее 0,58	X	2	5	15	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

Дополнение к методике испытаний:

[1] измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Определяемые показатели	Едини-цы измере-ния	Результаты испытаний	Погреш-ность измере-ния (P=0,95), ±Δ	Требования ГОСТ*, не более	НД на методы испытаний
Сухой остаток	мг/дм^3	253	25	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
Жесткость	^{0}Ж	3,9	0,6	7	ГОСТ 31954-2012

* - ГОСТ 2761-84

Дата выдачи результата испытаний: 25.09.2019 г.

Испытания проводил:

Должность	Ф. И.О.	Подпись
Химик-эксперт	Ломакина О.И.	
Мед.лабораторный техник	Шкирко В.А.	

Зав. санитарно-гигиенической лабораторией Павлова Н.В. _____

Фамилия И.О. Подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области". Данные результаты относятся к пробам(образцам), прошедшим испытания.

Ф29ДП02-02-03-2018

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13б, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 34944 ОТ 25.09.2019
(Указывается № и дата протокола испытаний)

По результатам лабораторных исследований

Отобранная проба воды подземного источника централизованного водоснабжения в МУП «Ширяевское ЖКХ» (скважина № 1) по микробиологическим показателям соответствует требованиям ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения» (как подземный источник 1 класса).
Отобранная проба воды подземного источника централизованного водоснабжения в МУП «Ширяевское ЖКХ» (скважина № 1) - по исследованным санитарно-химическим показателям (согласно ГОСТ 2761-84) соответствует качеству воды подземного источника 1 класса и ГН 2.1.5.1315-03 «ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Гигиенические нормативы»



Врач по общей гигиене / Ломоносов А.Е. / _____
должность ФИО подпись

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области
Адрес юридического лица: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-6
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Аттестат аккредитации RA.RU.21BO03
Адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13б

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 44268 от «04» 12 2019г.

1. Наименование пробы: 1. Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения
(в соответствии с НД)
2. Заказчик: МУП «Ширяевское ЖКХ» ИНН 3455053160
(наименование надзорного органа или организации)
3.Основание для проведения испытаний: Договор № 144-Ф от 09.08.2019г.
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)
4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: МУП «Ширяевское ЖКХ» 403098, Волгоградская область, Иловлинский р-н, х. Ширяевский, ул. Центральная, 39, оф.1
5. Место, где производился отбор проб; МУП «Ширяевское ЖКХ» 403098, Волгоградская область, Иловлинский р-н, х. Ширяевский, ул. Центральная, 39, оф.1 (1. Артезианская скважина №1)
(фактический адрес, наименование организации, помещение)
6. Пробы направлены: ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в г. Фролово, во Фроловском. Иловлинском, Ольховском р-нах»
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
7. Дата и время отбора пробы 15.10.2019г. час. 11 мин. 00
8. Дата и время доставки пробы 15.10.2019г. час. 17 мин. 15
9. Код работы: ПК 6079.1
10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ 99/2009)
11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012; ГОСТ Р 31861-2012
12. Дополнительные сведения:
Изготовитель:
(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д., указывается при необходимости)

Дата изготовления: Номер партии: - Объем партии:
(указывается при необходимости)
Тара, упаковка: Пэт. бутылка
Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник
Условия хранения:-
Другие сведения:
Пробы отобраны: пом. врача по ОГ Гладкевич Л.Л.
(должность, ФИО)
Лицо ответственное за оформление протокола: Зотова Т.В.
подпись Ф.И.О.
Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: Астапова В.В.
должность подпись Ф.И.О.

М.П.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».
Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Общее кол-во стр. ____ стр.____

Код работы: ПК 6079.1
Дата поступления в лабораторию: 15.10.19 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 1. Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 07.2-25/644

Определяемые показатели	Единица измерения	А результат измерения,	U неопределенность измерения	Показатель соответствия с учетом абсолютной неопределенности измерения: $A_\alpha+U_\alpha$; $A_\beta+U_\beta$; $A_{Rv}+U_{Rv}$	Допустимый уровень*	НД на методы испытаний
Удельная суммарная альфа – активность	Бк/кг	0,014	0,0719	0,086	0,2	МВИ № SARC 13.1.001-05/97 от 11.05.2005г
Удельная суммарная бета – активность	Бк/кг	0,0373	0,0467	0,084	1	МВИ № SARC 13.1.001-05/97 от 11.05.2005г
Удельная активность 222Rn	Бк/кг	х	х	х	60	МВИ № 40090.3Н700 от 22.12.2003 г.

*СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009)

Дата выдачи результата испытаний: 20.11.19.

Испытания проводили:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Инженер - лаборант	Самсонова С.А.	
Инженер - лаборант	Шумакевич О.И.	

Врио заведующего лабораторией радиационного контроля и физических факторов: Камышникова И.В. _____
подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13б, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 44268 ОТ 04.12.2019
(Указывается № и дата протокола испытаний)

По результатам лабораторных исследований

Проба воды подземного источника централизованного водоснабжения (1. Арт. Скважина № 1) ул. Степная; отобранные в МУП «Ширяевское ЖКХ», по адресу:403098 Волгоградская область, Иловлинский район, х. Ширяевский, ул. Центральная, 39, оф,1 по радиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009)

Врач по общей гигиене / Ломоносов А.Е. / _____
должность ФИО подпись